

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ząbkowicach Śląskich  
ul. Kłodzka 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
tel. (074) 816 67 50, tel. / fax (074) 816 67 51  
kom. tel. alarmowy 0601 495 788

Oryginał/kopia


*[Handwritten signature]*

*p. Labański*  
*08.12.2011 NCF*

HK -5200-85/11  
L.dz. .../11

Ząbkowice Śl., dnia ... grudnia 2011 roku

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Niepodległości 56  
57-400 Nowa Ruda



## POSTANOWIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 123 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.<sup>2</sup>) i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody nr 184, 214, 215, 216, 256, 257, 258, 437/W/Ch, 438/W/Ch, pobranych z sieci wodociągu Bardo

**postanawia:**

**stwierdzić, że woda pochodząca z sieci wodociągu Bardo jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

## UZASADNIENIE

W dniach 19.09.2011r., 10.10.2011r., 24.11.2011r. oraz 29.11.2011r. z sieci wodociągu Bardo pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody (kod próbki/punkt poboru: 184/Bardo ul. Jagiellońska 15, 214/Bardo SUW –woda uzdatniona, 215/Bardo ul. Główna 21, 216/Bardo ul. Jagiellońska 15, 256/ Bardo SUW –woda uzdatniona, 257/Bardo ul. Grunwaldzka 41, 258/Bardo ul. Polna 10, 437/W/Ch/Bardo SUW – woda uzdatniona, 438/W/Ch/ Bardo ul Kościuszki - sklep

- vide: protokół z pobrania próbek wody nr 81/HK/W/11 z dnia 19.09.2011r., 95/HK/W/11 z dnia 10.10.2011r., 111/HK/W/11 z dnia 29.11.2011r.

Wyniki badań wykazały, że próbki wody 184, 215, 216, 257, 258, 438/W/Ch odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 tab. A, nr 2, nr 3 tab. A i B cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odniesieniu do analizowanych parametrów, natomiast w próbkach nr 214, 256 i 437/W/Ch stwierdzono niewielkie przekroczenie dopuszczalnej zawartość manganu

- vide: sprawozdanie z badań 314/11/WG/N/0402 z dnia 05.10.2011r., N/LAB/LW-1401/2011, N/LAB/LW-1402/2011, N/LAB/LW-1403/2011 z dnia 12.10.2011r., N/LAB/LW-1404/2011, N/LAB/LW-1405/2011, N/LAB/LW-1406/2011 z dnia 17.10.2011r., 437/W/2011, 438/W/2011 z dnia 24.11.2011r., N/LAB/LW-1664/2011, N/LAB/LW-1665/2011, N/LAB/LW-1666/2011 z dnia 30.11.2011r.

- sprawozdania z badań w aktach sprawy.

<sup>1</sup> Zmiana powyższego rozporządzenia została ogłoszona: Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 466.

<sup>2</sup> Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. 2001r. Nr 49, poz. 509; Dz.U. 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 169, poz. 1387; Dz.U. 2003r. Nr 130, poz. 1188; Dz.U. 2004r. Nr 162, poz. 1692; Dz.U. 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; Dz. U. 2008r. Nr 229, poz. 1539, Dz. U. 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676. z 2010r. nr 40, poz. 230.; nr 167,poz.1131, nr 182, poz.1228, nr 254, poz.1700. ;Dz.U. z 2011r. nr 6, poz. 18, nr 34, poz.173, nr 106, poz.622, nr 186, poz.622, nr 186, poz.1100

Ponieważ przekroczenie manganu oznaczono wyłącznie w próbach pobranych w punkcie SUW Bardo - u konsumenta wartość manganu w wodzie spełnia wymagania - oraz że wielkość przekroczenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, stwierdzono przydatność wody do spożycia.

### Pouczenie

Na powyższe postanowienie nie służy stronie prawo do wniesienia zażalenia.



ZASTĘPCA  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Zabkowicach Śląskich  
*Andrzej Mazur*  
mgr inż. Andrzej Mazur  
Specjalista higieny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
3. a/a

PG/PG