


p. Ząbkowice
24.11.2011

25 2

oryginał/kopia

Ząbkowice Śl., dnia 16. listopada 2011 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 56
57-400 Nowa Ruda



DECYZJA Nr 945/11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po rozpatrzeniu wyników badania próbek wody pobranych z sieci wodociągu SUDETY Kamieniec Ząbk. w dniach 08.08.2011 r. (kody próbek 139,140,141,142) i 19.09.2011 r. (kody próbek 178,179,180,181,182,183) przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz okazanymi sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.10.2011 r. (data wpływu 20.10.2011 r.), działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.¹) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.²)

1. **zezwała na warunkowe używanie wody do spożycia z wodociągu SUDETY w Kamieńcu Ząbk.** zasilającej miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Brzeźnica **do dnia 31 marca 2012 r.** określając dopuszczalny górny zakres wartości mętności na poziomie do 1,7 NTU oraz żelaza ogólnego na poziomie do 218 µg/l,
2. **nakazuje** Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda:
 - a) doprowadzić wodę do jakości odpowiadającej normom sanitarnym pod względem chemicznym - dotyczy przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności oraz żelaza ogólnego w wodzie w sieci wodociągu SUDETY w miejscowościach Bardo ul. Fabryczna oraz Brzeźnica w terminie do dnia 31 marca 2012 r.,
 - b) prowadzić monitoring zawartości mętności oraz żelaza ogólnego w wodzie pobranej z sieci wodociągu SUDETY w miejscowościach Bardo ul. Fabryczna oraz Brzeźnica w punktach Bardo ul. Fabryczna 16, Brzeźnica 44,
 - c) przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ząbkowicach Śląskich wyniki badań prób wody w zakresie parametrów i punktów poboru określonych w pkt. 2 b) w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

UZASADNIENIE

W dniach 08.08.2011 r. i 19.09.2011 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich dokonał poboru wody do badań laboratoryjnych z w/w obiektu, kody próbek: 139,140,141,142, 178,179,180,181,182,183

- vide: protokoły z pobrania próbek wody nr 67/HK/W/11 z dnia 08.08.2011 r. oraz nr 80/HK/W/11 z dnia 19.09.2011 r.

W wyniku przeprowadzonych badań w próbkach wody (kod próbki/punkt poboru: 139/Bardo ul. Fabryczna 16, 179/Brzeźnica 44) stwierdzono uchybienia higieniczno - zdrowotne w postaci przekroczeń dopuszczalnych wartości mętności (1,7±0,2 NTU; 1,3±0,1 NTU) oraz podwyższoną wartość żelaza (200 ±0,12µg/l, 200 ±0,12µg/l)

- vide: sprawozdania z badań nr N/LAB/LW-1016/2011 z dnia 12.08.2011 r. i nr N/LAB/LW-1280/2011 z dnia 20.09.2011 r. - w aktach sprawy.

W dniu 20.10.2011 r. do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śl. wpłynęły sprawozdania z badań wody, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.10.2011 r.

- vide: sprawozdania z badań nr 362/W/2011 - 367/W/2011.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań w próbkach wody (kod próbki/punkt poboru: 363/W/2011 / Bardo ul. Fabryczna - sklep, 363/W/2011 / Brzeźnica 44) stwierdzono uchybienia higieniczno - zdrowotne w postaci przekroczeń dopuszczalnej wartości mętności (1,7±0,2 NTU; 1,4±0,17 NTU) oraz żelaza ogólnego (218 ±0,037µg/l)

- vide: sprawozdania z badań nr 362/W/2011 i 363/W/2011.

¹ Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2007r. Nr 147, poz.1033; Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz. 1578.

² Zmiana powyższego rozporządzenia została ogłoszona: Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 466.

Na podstawie analizowanych wyników badania wody stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu SUDETY w Kamieńcu Żąbkowickim zasilającej miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Brzeźnica

- vide: postanowienie z dnia 27.10.2011 r. L.dz.3891/11.

Dopuszczalne zakresy w/w parametrów określa załącznik Nr 3, tab. B, lp. 6 i 15 do cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który wynosi dla mętności - 1 NTU oraz żelaza ogólnego - 200 µg/l.

Przez mętność należy rozumieć optyczne właściwości drobnych zawiesin w próbce wody, które powodują rozproszenie światła. Mętność wody uwarunkowana jest obecnością różnych nierozpuszczonych związków nieorganicznych i organicznych. Mętność mogą powodować np.: glina, ły, rozdrobnione substancje organiczne, substancje humusowe, plankton, wyższe mikroorganizmy oraz wytrącające się związki żelaza, manganu i glinu. Obecność w wodzie jonów żelaza stwarza sprzyjające warunki do rozwoju bakterii żelazowych, które mogą doprowadzić do zarastania przewodów wodociągowych. Wytrącanie się wodorotlenku żelazowego powoduje zmętnienie i brunatnienie wód, żelazo pogarsza właściwości organoleptyczne wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 28.10.2011 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przydatności wody do spożycia wzywając Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda do wypowiedzenia się w przedmiocie przyczyny powstania stwierdzonego uchybienia oraz sposobu i proponowanego terminu jego usunięcia

- vide: zawiadomienie z dnia 28.10.2011 r. L.dz. 3901/11.

Stwierdzone przekroczenie mętności i żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, lecz narusza dodatkowe wymagania fizykochemiczne zawarte w przepisie § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4, wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych oraz określa dopuszczalną wartość parametrów, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.

W związku z powyższym, należało orzec jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żąbkowicach Śląskich, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Informacja dla strony

W wypadku nie wykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia w wysokości do: 50 000,00 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny - art. 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.³).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kamieniec Żąbk.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo



ZASTĘPCA
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żąbkowicach Śląskich
Andrzej Mazur
mgr inż. Andrzej Mazur
Specjalista higieny

JK/JK

³ Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119, Nr 187, poz. 1381, z 2007r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 201, poz. 1540, z 2010r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018, Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 85, poz. 458.